

Утверждаю
Директор МБОУ «Тюхтетская СШ №1»
_____ Н.В.Агафонова

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Тюхтетская средняя школа №1»**

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг.

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тюхтетская средняя школа №1»

1.2. Адрес объекта 662010, Красноярский край, Тюхтетский муниципальный округ, с., ул. Кирова,69

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3692,5 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 9432 кв.м

- год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта не проводился

- дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего ежегодно, капитального не запланирован

1.4. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.5. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.6. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
муниципальная

1.7. Вышестоящая организация отдел образования администрации Тюхтетского района
(наименование)

1.8. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 662010, Красноярский край, Тюхтетский муниципальный округ, с.Тюхтет, ул.Кирова, 42 тел.8 (39158) 2-14-75, факс 2-14-81

1.9. Наименование предоставляемых услуг:

1) Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2) Дополнительное образование детей и взрослых

1.10. Формы оказания услуг: очная

1.11. Категории пользователей услуг: физические лица в возрасте с 6,5 лет до 18 лет.

1.12. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **образование**

1.13. Виды оказываемых услуг **начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование**

1.14. Форма оказания услуг: **на объекте, на дому, дистанционно** (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

1.15. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети** (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

1.16. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, **нарушениями слуха**, задержка психического развития, **нарушениями умственного развития**.

1.17. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 465/630

1.18. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 11

2.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

2.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **20 м**

2.2.2 время движения (пешком) **1-2 мин.**

2.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да** (да, нет),

2.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

2.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

2.2.6 Перепады высоты на пути: есть, **нет** (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

2.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов					Для всех категорий МГН
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другим и нарушениями опорно-двигат. аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	ДЧ-И	ДУ	ДУ	ДП-В	
2	Вход (входы) в здание	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДП-В	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДП-В	

	пути эвакуации)						
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДП-В	
5	Санитарно-Гигиенические помещения	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДП-В	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДП-В	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДЧ-В	ДП- В	ДП- В	ДП-В	
8	Все зоны и участки	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 12:

Территория, прилегающая к зданию, доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен частично для всех. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации доступны частично для всех. Зоны целевого назначения, в данном случае это учебные классы, находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями, препятствие – вход здание школы, в спортзал, учебные кабинеты, вход возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов. В полной доступности пути движения по зданию, но неполная доступность путей эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как ширина пролетов и отсутствие пандусов, делает это невозможным.

Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-каталках. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

Наименование показателя доступности	Фактическое состояние
Введение с 1 июля 2021 года в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также	С 1 июля 2021 г. не планируется ввод в эксплуатацию объектов (зданий, помещений) и транспортных средств, полностью соответствующих требованиям

используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов	доступности для инвалидов
Наличие объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2021 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	Капитальный ремонт (реконструкция, модернизация) здания после 1 июля 2021 г. не планируется
Обеспечение доступа инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	Доступ инвалидам к месту предоставления образовательных услуг не обеспечен
Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту имеющимися средствами: выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; сменные кресла-коляски;	Выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов не оборудована
сменные кресла-коляски;	Отсутствуют
адаптированные лифты;	Отсутствуют
поручни;	Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
пандусы;	Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
подъемные платформы (аппарели);	Отсутствуют (оборудование возможно только при реконструкции здания)
раздвижные двери;	Отсутствуют (оборудование возможно только при реконструкции здания)
доступные входные группы;	Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.1. СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
доступные санитарно-гигиенические помещения;	Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.3 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» (оборудование возможно только при реконструкции здания)
достаточная ширина дверных проемов в стенах	Отсутствуют, не соблюдаются требования и.5.1. СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для	Оборудование и носители информации отсутствуют, не соблюдаются требования

обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (месту предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	п.5.5 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
---	---

Наименование показателя доступности	Фактическое состояние
Наличие одного из помещений (нескольких), предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованного индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	В учреждении нет помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой
Наличие услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Учреждение не оказывает услуг в сфере образования с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
Количество работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством	нет
Наличие услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Учреждение не оказывает услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника
Наличие услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	Учреждение не оказывает услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам, с сопровождением тьютора
Количество педагогических работников общеобразовательной организации, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	29 чел-100%
Количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование	1
Количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	0
Количество детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования	1
Наличие адаптированного для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) официального сайта	Сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)

4. Управленческое решение

№ п/п	Виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Объемы работ	Общая стоимость	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>			
1.1.	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	1	10900,00	2022-2024 г.
1.2.	Установка знаков, указателей об объекте	2	26400,00	2022-2024 г. (по мере финансирования)
2.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>			
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	1	70000,00	до 2030 г. (по мере финансирования)
2.2.	Установка поручней (наружных и внутренних)	4	19600,00	2024 г. (по мере финансирования)
2.3.	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов	8	8000,00	2022-2028 г. (по мере финансирования)
2.4.	Дублирование установленной кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	1	5900,00	2023 г. (по мере финансирования)
2.5.	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов	12	21600,00	2022-2029 г. (по мере финансирования)
2.6.	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	3	6000,00	2025-2028 г. (по мере финансирования)
2.7.	Закупка кресла-коляски	2	48000,00	2029 г. (по мере финансирования)
2.8.	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения в здании (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	1	250000,00	до 2030г. (по мере финансирования)
2.9.	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	1	237925,00	2027-2030 г. (по мере финансирования)

3	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>			
3.1.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	1	10900,00	2028 г. (по мере финансирования)
3.2.	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	3	10900,00	2021 г (ежегодное обновление и дополнение при необходимости) (по мере финансирования)
4	<i>Предоставление услуг</i>			
4.1	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1	7010,00	Приказы по учреждению о назначении ответственных по мере необходимости.
4.2	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	1	2000,00	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 2021 г.
4.3	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)			постоянно
4.4	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	1	10900,00	Продолжить данную работу до 2030 г. (по мере финансирования)
4.5	Обеспечение наличия ассистента-помощника для предоставления услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам	1	-	2021 г.

4.5. Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.6. Период проведения работ: до 2030 года

- 4.7. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.
- 4.8. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации – на сайте МБОУ «Тюхтетская СШ №1»

5. Особые отметки

Паспорт составлен на основании акта от 11.01.2021 г.