

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Боготольскому и Тюхтетскому районам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

662060, г. Боготол, ул. 40 лет Октября, 15 тел/факс (39157)21661, e-mail: ps33@mchskrsk.ru
662010, с. Тюхтет, ул. Кирова, 126 (39158)21670 e-mail: ps64@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 30/1/1-1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного образовательного учреждения

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

«Тюхтетская средняя школа №1»

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения ВРИО начальника ОНД и ПР по Боготольскому и Тюхтетскому районам Дурандина Ю.Н. от 12.10.2020г. № 30, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. До 13 ч. 00 мин. 15 октября 2020 года, с 10 ч. 00 мин. До 14 ч. 00 мин. 19 октября 2020 года, с 14 ч. 00 мин. До 17 ч. 00 мин. 22 октября 2020 года и с 10 ч. 00 мин. До 12 ч. 00 мин. 27 октября 2020 года государственным инспектором Боготольского и Тюхтетского районов Красноярского края по пожарному надзору Ю.Н. Дурандиным, совместно с директором МБОУЗ «Тюхтетская средняя школа №1» Агафоновой Ниной Васильевной проведена плановая выездная проверка объекта защиты расположенного: фактический адрес объекта проверки: Российская Федерация, Красноярский край, Тюхтетский район с. Тюхтет ул. Кирова, 69. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1/1/1	Не проводятся испытания металлических ограждений кровли. Не предоставлены протоколы	Пункт 24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний	01.08.2021	

1 | Правила противопожарного режима, введенные в действие 15.05.2012 г. постановлением правительства РФ № 390 от

25.04.2012 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Боготольского и Тюхтетского районов Красноярского края по пожарному надзору Дурандин Ю.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)
«27» октября 2020 г.



Предписание для исполнения получила :


(подпись)

«27» октября 2020 г.

Директор МБОУ
«Тюхтетская СШ №1»
Агафонова Н.В.
(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору